

Критерии выбора регуляторов перепада давления, расхода и комбинированных регуляторов





Регуляторы прямого действия

Дифференциального давления, объема потока, комбинированные




Критерии выбора · Лист 1

Вам требуется регулятор SAMSON поставляет следующие приборы ...

Промышленные теплосети	o	o	o	
Обогрев, вентиляция, климат-контроль	o	o	o	
Теплоснабжение от ТЭЦ	o		o	
Прямой трубопровод	o		o	
Обратный трубопровод	o		o	
• очень хорошо подходит o хорошо подходит	Регулирование перепада давления	Регулирование перепада давления (перепускной)	Регулирование расхода	
	 Тип 45-4 см. Т 3124  Тип 45-3 см. Т 3124 Другие приборы: Тип 45-1, тип 45-2 см. Т 3124	 Тип 45-6 см. Т 3126	 Тип 45-9 см. Т 3128	

Критерии выбора · Лист 2

... с • Здесь Вы найдете лучший выбор

	o		o	o	
	o	o	o	o	
	•	•	•	•	•
	•				•
	o	•		•	
	Регулировка перепада давления и расхода	Ограничение перепада давления и расхода	Регулировка температуры и перепада давления и расхода	Регулировка температуры и расхода	Регулировка температуры, перепада давления и расхода
					
	 Тип 46-7 см. Т 3131	 Тип 46-5 см. Т 3130  Тип 46-6 см. Т 3130	 Тип 2469/2430 К/24039 К см. Т 3135  Тип 2489/582./2430 К см. Т 3135	 Тип 2488/5824 см. Т 3135	 Тип 2487/5825 см. Т 3135  Тип 2495/582. см. Т 3135 Другие приборы: Тип 2491/ 582., 2494/582. см. Т 3135



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 · D-60314 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 4 00 90 · Telefax (0 69) 4 00 95 07
Internet: <http://www.samson.de>

T 3120-1 RU

Va.